

MINIMALNE WYMOGI JAKIE MA SPEŁNIAĆ INSPEKCJA TV

Inspekcja TV ma być wykonana za pomocą kamery przystosowanej do danej średnicy przewodu kanalizacyjnego umożliwiającej pełne i przejrzyste zobrazowanie kontrolowanego przewodu.

Raport z inspekcji TV ma zawierać:

1. Miejscowość.
2. Ulica.
3. Rodzaj kanału (sanitarny, deszczowy itp.)
4. Materiał.
5. Średnica.
6. Nr uzgodnienia dokumentacji w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o.
7. Kierunek jazdy.
8. Przedstawienie w formie graficznej pomiaru spadków w skali umożliwiającej identyfikację odchyień od założeń projektowych.
9. Raporty zapisane w formie plików PDF.


Inspekcja TV ma zawierać:

1. Oznaczony początek i koniec odcinka (opis studni początkowej i końcowej zgodnie z numeracją w projekcie lub rzędne dna studni) , opis zdarzeń z odniesieniem odległości na badanym odcinku np.: trójnik, nieszczelne połączenie rur, uszkodzona rura itp. + kolorowe zdjęcia z badanych zdarzeń.
2. Film z przebiegu inspekcji ma przedstawiać szczegóły opisywane w raporcie zdarzeń.
3. Uwidocznienie wszystkich dołączeń w tym zaślepionych z pełnym okazaniem sposobu ich zamknięcia.
4. Na filmie ma być uwidoczniony spadek chwilowy.
5. Każdy odcinek przewodu kanalizacyjnego powinien być zapisany jako oddzielny plik filmowy, film powinien być w wersji kolorowej.
6. Każdy odcinek przewodu kanalizacyjnego powinien mieć oddzielny raport i pomiar spadku.
7. Inspekcja TV musi zawierać również zobrazowanie studni rewizyjnej z jej dopływami, odpływami oraz zwieńczeniem, połączeniami kręgów itp.

Dokumenty z inspekcji TV muszą zawierać oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność zakresu wykonanej inspekcji TV z dokumentacją projektową.

Dokumentacja z inspekcji TV musi zawierać oświadczenie uczestnika procesu budowlanego tj. inspektora nadzoru, kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu kanału.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do żądania przedłożenia dodatkowych informacji (wyjaśnień) dotyczących wykonywanych inspekcji TV.



DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

