Aktualizacja danych: **październik 2026**

Informacja Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci miejskiej

Tabela 1. Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne

Lp.	Parametry	Jednostki	STACJA UZDATNIANIA WODY PIETRASZE	STACJA UZDATNIANIA WODY JUROWCE	Wartość parametryczna [2)]
1	Smak[1)]	-	<1	<1	-
2	Zapach[1)]	-	<1	<1	-
3	Barwa[1)]	mg/l Pt	<5	<5	bez nieprawidłowych zmian
4	Mętność[1)]	NTU	<0,20	<0,20	bez nieprawidłowych zmian
5	Aluminium (glin)	µg/l	<40	<40*	200
6	Amonowy jon	mg/l	<0,10	<0,10	0,50
7	Chlorki	mg/l	10*	6,6*	250
8	Mangan	µg/l	<10	<10	50
9	Przewodność	µS/cm	478	481	2.500
10	Siarczany	mg/l	53*	5,7*	250
11	Stężenie jonów wodoru (odczyn pH)	pH	7,17	7,25	6,5 ÷ 9,5
12	Sód	mg/l	11,6*	15,7*	≤200
13	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/l	1,9	4,0	bez nieprawidłowych zmian
14	Utlenialność z $KMnO_4$	mg/l	1,1	2,6	5,0
15	Żelazo ogólne	µg/l	<20	27	200

* data ostatniego badania 09.09.2026 r.
** data ostatniego badania 04.03.2026 r.

Tabela 2. Parametry mikrobiologiczne

Lp.	Parametry	Jednostki	STACJA UZDATNIANIA WODY PIETRASZE	STACJA UZDATNIANIA WODY JUROWCE	Wartość parametryczna [2)]
1	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0	0
2	*Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami)	jtk/100 ml	0*	0*	0
3	*Entercococcus faecalis*	jtk/100 ml	0	0	0
4	*Escherichia coli*	jtk/100 ml	0	0	0
5	Ogólna liczba mikroorganizmów po 72h w temp. 22°C	jtk/1 ml	0	0	bez nieprawidłowych zmian

* data ostatniego badania 09.09.2026 r.
** data ostatniego badania 04.03.2026 r.

Tabela 3. Parametry chemiczne

Lp.	Parametry	Jednostki	STACJA UZDATNIANIA WODY PIETRASZE	STACJA UZDATNIANIA WODY JUROWCE	Wartość parametryczna [2)]
1	Akryloamid	µg/l	<0,075**	<0,075*	0,10
2	Antymon	µg/l	<1,5*	<1,5*	10
3	Arsen	µg/l	<2*	<2*	10
4	Azotany	mg/l	<5,0	5,1	50
5	Azotyny	mg/l	<0,03*	<0,03*	0,50
6	Benzen	µg/l	<0,3*	<0,3*	1,0
7	Benzo(a)piren	µg/l	<0,003**	<0,003*	0,010
8	Bisfenol A	µg/l	<0,10*	<0,10*	2,5
9	Bor	mg/l	<0,2*	<0,2*	1,5
10	Bromiany	µg/l	<2*	<2*	10
11	Bromodichlorometan	µg/l	<5	6	15
12	Chlor wolny	mg/l	0,33	0,31	0,3 [3)]
13	Chlorek winylu	µg/l	<0,15**	<0,15*	0,50
14	Chrom	µg/l	<10*	<10*	50 [4)]
15	Cyjanki	µg/l	<1*	<10*	50
16	1,2-dichloroetan	µg/l	<0,4*	<0,4*	3,0
17	Epichlorohydryna	µg/l	<0,030**	<0,030*	0,10
18	Fluorki	mg/l	<0,15*	0,25*	1,5
19	Kadm	µg/l	<1,0*	<1,0*	5,0

20	Kwasy halogenooctowe (HAA)	µg/l	7,2*	17,8*	60
21	Magnez	mg/l	11*	13*	7-125
22	Miedź	mg/l	<0,10*	<0,10*	2,0
23	Mikrocystyna-LR	µg/l	<0,10*	<0,10*	1,0
24	Nikiel	µg/l	<1*	<1*	20
25	Ołów	µg/l	<1*	<1*	10 [5)]
26	Suma pestycydów	µg/l	<0,44**	<0,44*	0,50
27	Rtęć	µg/l	<0,050**	<0,050*	1,0
28	Selen	µg/l	<3*	<3*	20
29	Suma PFAS	µg/l	<0,020*	<0,020*	0,10
30	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu	µg/l	<1,5*	<1,5*	10
31	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)	µg/l	<0,024**	<0,024*	0,10
32	Suma trihalometanów (THM)	µg/l	6,5	31	100
33	Trichlorometan (chloroform)	µg/l	<5	25	30
34	Twardość ogólna	mg/l CaCO3 ºDH (niemieckie) ºClarka (angielskie) ºF (francuskie)	224* 13 16 22	218* 12 15 22	60-500
35	Uran (U)	µg/l	<2,5*	<2,5*	30

* data ostatniego badania 09.09.2026 r.
** data ostatniego badania 04.03.2026 r.

Objaśnienia:

1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026.748)
2) Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026.748)
3) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
4) **Chrom:** wartość 50 µg/l obowiązuje w okresie przejściowym; docelowa wartość parametryczna wynosi 25 µg/l od 12 stycznia 2036 r.
5) **Ołów:** wartość 10 µg/l obowiązuje w okresie przejściowym; docelowa wartość parametryczna wynosi 5 µg/l od 12 stycznia 2036 r.